华纳质检
HUA NA QUALITY TESTING

CMA
152721340331
有效期至2021年11月21日

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

№. HN180143

产品名称：一般用途单芯硬导体无护套电缆

委托单位：甘肃长通集团西安电缆有限责任公司

检验类别：委托检验

陕西华纳机电产品质量检测有限公司
SHAANXI HUA NA MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS QUALITY INSPECTION CO. LTD.

服务热线：4001-029-520

陕西华纳机电产品质量检测有限公司

Shaanxi Hua Na Mechanical & Electrical Products Quality Inspection Co. Ltd.

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

№：HN180143

产品名称 Name of Sample	一般用途单芯硬导体无护套电缆	注册商标 Trade Mark	长安牌
规格型号 Specification	60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 mm^2	样品等级 Sample Grade	合格品
检验类别 Inspection Sort	委托检验	生产日期 Date of Production	/
受检单位 Sample Provider	/	抽样日期 Date of Sampling	/
委托单位 Inspection Requestor	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	到样日期 Date Received	2018-03-10
制造单位 Manufacturer	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	样品数量 Sample Quantity	15 m
送样人 Delivered by	范存龙	抽样基数 Lot Size	/
抽样地点 Sampling Site	/	样品状态 Sample Condition	适合检验
检验日期 Date of Inspecting	2018-03-10～2018-03-11	检验项目 Items of Inspection	八项
检验依据或综合判定原则 Inspection/Judge-Ment Requlations	GB/T5023.3-2008		

检验结论（Conclusion）

经检验，该样品所检项目符合 GB/T5023.3-2008 标准要求。

陕西华纳机电产品质量检测有限公司 检验报告专用章

签发日期：2018 年 03 月 12 日

Issuing Date

备注 Remarks	本次检验结果仅对来样负责。

批准：Approver 审核：Verifier 主检：Chief Inspector

服务热线：4001-029-520

陕西华纳机电产品质量检测有限公司

检验报告附页

№：HN180143

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
01	20℃导体电阻	Ω/km	≤7.41	7.22	合格
02	绝缘平均厚度	mm	≥0.8	0.9	合格
03	绝缘最薄处厚度	mm	≥0.62	0.71	合格
04	平均外径	mm	上限：3.9 下限：3.2	3.5	合格
05	成品电压试验	/	浸水时间：≥1h 施加AC50Hz、2500V 电压5min 应不击穿。	未击穿	合格
06	绝缘电阻	MΩ·km	水温 70±2℃ 浸水时间：≥2h 绝缘电阻≥0.010	0.037	合格
07	绝缘老化前抗张强度	N/mm²	≥12.5	18.4	合格
08	绝缘老化前断裂伸长率	%	≥125	273	合格

以下空白

检验员：

服务热线：4001-029-520