



华纳质检
HUA NA QUALITY TESTING



152721340331
有效期至2021年11月21日

检验报告

INSPECTION REPORT

No. HN180144



产品名称: 一般用途单芯硬导体无护套电缆

委托单位: 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司

检验类别: 委托检验

陕西华纳机电产品质量检测有限公司
SHAANXI HUA NA MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS QUALITY INSPECTION CO. LTD.

检验报告

INSPECTION REPORT

No: HN180144

共2页 第1页 (Total/Page)

产品名称 Name of Sample	一般用途单芯硬导体无护套电缆	注册商标 Trade Mark	长安牌
规格型号 Specification	60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4 mm ²	样品等级 Sample Grade	合格品
检验类别 Inspection Sort	委托检验	生产日期 Date of Production	/
受检单位 Sample Provider	/	抽样日期 Date of Sampling	/
委托单位 Inspection Requestor	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	到样日期 Date Received	2018-03-10
制造单位 Manufacturer	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	样品数量 Sample Quantity	15 m
送样人 Delivered by	范存龙	抽样基数 Lot Size	/
抽样地点 Sampling Site	/	样品状态 Sample Condition	适合检验
检验日期 Date of Inspecting	2018-03-10~2018-03-11	检验项目 Items of Inspection	八项
检验依据或 综合判定原则 Inspection/Judge- Ment Regulations	GB/T5023.3-2008		
<p>检验结论 (Conclusion)</p> <p>经检验, 该样品所检项目符合 GB/T5023.3-2008 标准要求。</p>			
备注 Remarks		<p>本次检验结果仅对来样负责。</p> <p style="text-align: right;"> 签发日期: 2018年03月03日 Issuing Date </p>	



批准: 荆明
Approver

审核: 曹芳文
Verifier

主检: 王水
Chief Inspector

检验报告附页

No: HN180144

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
01	20℃导体电阻	Ω/km	≤4.61	4.45	合格
02	绝缘平均厚度	mm	≥0.8	0.9	合格
03	绝缘最薄处厚度	mm	≥0.62	0.78	合格
04	平均外径	mm	上限: 4.4 下限: 3.6	4.0	合格
05	成品电压试验	/	浸水时间: ≥1h 施加 AC50Hz、2500V 电压 5min 应不击穿。	未击穿	合格
06	绝缘电阻	MΩ·km	水温 70±2℃ 浸水时间: ≥2h 绝缘电阻 ≥0.0085	0.0388	合格
07	绝缘老化前抗张强度	N/mm ²	≥12.5	16.9	合格
08	绝缘老化前断裂伸长率	%	≥125	258	合格
以下空白					

检验员:

王冰



服务热线: 400-029-520